

D A T E N B L A T T (C)

Fernwärmeversorgung:Homburg (ausgenommen Klinik, City-Wohnpark und Stadtnetz)

Stand Januar 2006

Norm-Außentemperatur -12°C

Heißwassernetz

Medium Heißwasser

Vorlauftemperatur max. 130°C

Fahrweise konstant 130°C

Rücklauftemperatur RH/RLH max. 50°C

Rücklauftemperatur WWB max. 50°C (Kleinanlagen) *

Rücklauftemperatur WWB max. 60°C (Großanlagen) *

Betriebsdruck FW-Netz max. 15 bar ü

Anschlussart indirekt (gemäß Schaltschema)

Min. Netz-Differenzdruck an der Hausanschlussleitung 500 mbar

Max. Netz-Differenzdruck an der Hausanschlussleitung 6 bar

* (Definition gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 551)