

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Stadt Homburg/Universitätsklinikum 

Betreiber

HKH Heizkraftwerk Homburg GmbH 

HKH

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f_p] 0,30

Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f_{CO_2eq}] 0 g_{CO2}/kWh


Beinhaltet Plandaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 19.09.2030.

ausgestellt am: 19.09.2023

Stefan Zickgraf

Gutachter-Nr.:

FW609-3 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:

DESL0018_FW309-1u7_19092023_2 