

HKH

Bescheinigung des Wärmenetzbetreibers über die Erfüllung der Nutzungspflicht nach § 44, GEG 2020 in Verbindung mit dem Entwurf E_FW_309-7_A_2020-11


	MWh	Deckungsanteil <i>DA</i>	Pflichtanteil <i>PA</i>	Erfüllungsgrad <i>EG</i>
Wärmenetzeinspeisung gesamt	94.037			
hiervon aus hocheffizienter KWK	48.289	0,51	0,5	1,03
Erfüllungsgrad der Fernwärme <i>EG_{FW}</i>				1,03

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Wärmelieferung sind erfüllt? **Ja**

Name des Wärmenetzbetreibers	HKH-Heizkraftwerk Homburg GmbH
Name des Wärmenetzes	Stadt Homburg/Universitätsklinikum
Lage des Netzes	Stadt Homburg/Universitätsklinikum
Verantwortlicher Betriebsstättenleiter	Herr Thorsten Schulz
Telefon	0681 9494 2573
E-mail	thorsten.schulz@steag.com
Zeitraum der Datenbasis	Betriebsdaten 2019
Diese Bescheinigung ist gültig bis	1. November 2023

Homburg, 10.11.2020

Ort, Datum


Unterschrift

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde von dem Ingenieurbüro ZICON durchgeführt und in einem Gutachten vom 28. September 2020 bestätigt.


ZICON
CONCEPT · SIMULATION · SERVICES

Ludwigshafen, 2. November 2020

Ort, Datum


Unterschrift





CONCEPT · SIMULATION · SERVICES

Dr. Stefan Zickgraf • Bexbacher Str. 26 • 67063 Ludwigshafen

STEAG New Energies GmbH

Frau Bärbel Thiel

Assistenz Fernwärmeschiene und Dezentrale Anlagen

St. Johanner Straße 101-105

66115 Saarbrücken

Dr. Stefan Zickgraf Consulting

Bexbacher Str. 26, D-67063 Ludwigshafen/Rh

Tel. 0621-6369473 Fax 0621-6369484

Ludwigshafen, 4. November 2020

Bescheinigung über den Nachweis als Ersatzmaßnahme nach GEG der Fernwärmeversorgung in Homburg

Sehr geehrte Frau Thiel,

in der Anlage ist die unterzeichnete Bescheinigung zum Nachweis als Ersatzmaßnahme nach GEG des Wärmekonzeptes der HKH in Homburg auf der Grundlage von Betriebsdaten 2019 beigefügt. Sobald Sie die Bescheinigung gegenzeichnen, ist diese gültig.

Die Bescheinigung gemäß GEG ist nach dem Entwurf zum AGFW-Arbeitsblatt FW 309-7:2020-11 drei Jahre gültig, sofern Betriebsdaten eines Jahres berücksichtigt wurden. Bei Änderung der Deckungsanteile an der gelieferten Wärme, die die Summe der anteiligen Pflichterfüllungen wesentlich verringern, sind mit den Bilanzdaten des Folgejahres unverzüglich die Deckungsanteile neu zu berechnen und zu bescheinigen. Ich bitte hierzu, die „Allgemeinen Hinweise“ im Gutachten zu beachten.

Ich bedanke mich für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink that reads "Stefan Zickgraf".

Dr. Stefan Zickgraf

Beratender Ingenieur

Anlagen:

Bescheinigung Ersatzmaßnahme nach GEG FW Homburg