

Bescheinigung nach AGFW FW 309-1_A_2014-05
über die energetische Bewertung
für die Fernwärmeversorgung in Homburg der
HKH - Heizkraftwerk Homburg GmbH

Die Ingenieurberatung ZICON – Dr. Stefan Zickgraf bescheinigt im Auftrag der HKH - Heizkraftwerk Homburg GmbH der Fernwärmeversorgung in Homburg folgende Kennzahl:

f_P nach § 22 Absatz 2 Satz 3, GEG 2020 **0,61**
(Wärmenetz mit KWK nach FW 309-1:2014)

nach GEG zu verwenden

f_P nach § 22 Absatz 3, GEG 2020 **0,61**
(nach Kappung und EE-Bonus)

gültig bis: 27.08.2023
ausgestellt am: 28.08.2020

Hinweis: Die Bewertung der Primärenergiefaktors wurde von der Ingenieurberatung ZICON – Dr. Stefan Zickgraf anhand von Betriebsdaten 2019 durchgeführt.

Ludwigshafen, 28. Aug. 2020

Ort, Datum

Dr. Stefan Zickgraf
Unterschrift, Firmenstempel

